

## PERFILES CONTROL DE LEGIONELLA

Ref.	Parámetro	Plazo
91501	<b>Control mensual calidad agua torre de refrigeración</b> RD 865/2003 <ul style="list-style-type: none"><li>• Turbidez, Conductividad, pH, Fe, Cl libre residual, Cl combinado residual.</li><li>• Aerobios totales.</li></ul>	5-6 días
91502	<b>Agua torre de refrigeración o de conducto</b> RD 865/2003 <i>Legionella sp</i>	12-14 días